



ДЕПАРТАМЕНТ
ПРОМЫШЛЕННОЙ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ПОЛИТИКИ ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
КОМИТЕТ
ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ

689000, Чукотский автономный округ, г. Анадырь, ул. Отке, д.4
телефон: 8/42722/ 6-35-14, 6-35-281, факс 6-35-36

От 13.12.2018 № 04/01-01/ 211

на № _____ от _____

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичного обсуждения обоснования инвестиций

Инженерные сети водоотведения (канализации) в г.Билибино.

(наименование и адрес (местоположение) объекта капитального строительства)

1. Заявитель (застройщик (технический заказчик):

Департамент промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского автономного
округа

689000, Чукотский автономный округ, г. Анадырь, ул. Отке, 4

(указывается наименование и почтовый адрес)

2. Сведения об объекте капитального строительства:

«Инженерные сети водоотведения (канализации) в г.Билибино»

Район находится во 2-ой северной строительно-климатической зоне – «Суровые условия», в 3-ей зоне влажности – «Нормальная» (СНиП 23-02-2003).

Сейсмичность района строительства -6 баллов (СП 14.13330.2014)

Грунты основания – вечномерзлые.

Максимальная скорость ветра 20 м/с.

Преобладающее направление ветра - восточное.

Нормативная снеговая нагрузка для IV снегового района, составляет 150 кг/м².

Температура наиболее холодной пятидневки – минус 50°C;

Продолжительность отопительного периода – 288 суток.

Нормативная глубина сезонного оттаивания по данным метеостанций Билибино составила:
для торфов – 0,8м;

для глинистых грунтов – 1,5м;

для крупнообломочных грунтов с пылевато-глинистым заполнителем-2,0м;

для скальных и полускальных грунтов – 4,0 м;

Нормативная глубина сезонного промерзания в таликовых зонах определена по СП 25.13330.2012 и составляет 2,5-3,5м.

Максимальный расчетный расход канализационных стоков: 133,5 м³/ч.,

Численность населения г. Билибино – 5 502 человек,

В систему водоотведения г. Билибино входят 17306 м магистральных и 1860 м выпусков трубопроводов канализации.

(указывается в соответствии с обоснованием инвестиций, в том числе наименование объекта капитального строительства, технико-экономические показатели объекта капитального строительства, вид, функциональное назначение и характерные особенности объекта капитального строительства)

3. Основания для подготовки обоснования инвестиций:
«Государственная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса Чукотского автономного округа на 2016-2021 годы», утв. Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 29 февраля 2016 г. N 92

4. Субъект(ы) Российской Федерации, в которых реализуется проект:
Чукотский автономный округ

5. Муниципальные образования, на территории которых реализуется проект:
г. Билибино

6. Экспертная организация, проводившая технологический и ценовой аудит обоснования инвестиций (далее – ТЦА ОИ):
Комитет по градостроительству и архитектуре Департамент промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа

7. Срок проведения публичного обсуждения обоснования инвестиций:
Публичное обсуждение обоснования инвестиций проведено в период с 23.11.2018 года по 07.12.2018 года (15 календарных дней) посредством размещения ссылки на сайте Правительства Чукотского автономного округа (<http://chaogov.ru/vlast/organy-vlasti/depprom/tekhn-i-cost-audit-ob-invest/publicnye-obsuzhdeniya>)

8. Сведения о количестве поступивших предложений и замечаний:
В период проведения публичного обсуждения обоснования инвестиций по объекту «Инженерные сети водоотведения (канализации) в г.Билибино» предложения и замечания не поступили

(указывается количество поступивших отзывов в рамках публичного обсуждения обоснования инвестиций)

Заместитель начальника Департамента,
председатель Комитета по
градостроительству и архитектуре
Департамента промышленной и
сельскохозяйственной политики
Чукотского автономного округа



С.Б. Спицын

(подпись, расшифровка подписи)